



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Prot. 6523 /07/2.17.4.12
Codice sito 4.12/2007/2

Roma, 14 DIC 2007

Al Ministero delle infrastrutture

- Gabinetto
- Ufficio legislativo

ROMA

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della protezione civile

Dott. Guido Bertolaso

ROMA

Al Ministero dell'interno

- Gabinetto
- Ufficio legislativo

ROMA

Al Ministero dello sviluppo economico

- Gabinetto
- Ufficio legislativo

ROMA

Al Presidente della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome

C/o CINSEDO

ROMA

All'Assessore della Regione
Umbria

Coordinatore vicario per
materia

PERUGIA

All'Assessore della Regione
F.V. Giulia

Coordinatore vicario per
materia

TRIESTE

Ai Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome di
Trento e Bolzano

LORO SEDI



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Alla Conferenza Stato-Città
SEDE

Al Presidente dell'ANCI
ROMA

Al Presidente dell'UPI
ROMA

Al Presidente dell'UNCEM
ROMA

Al Dipartimento per gli affari
regionali
- Gabinetto
SEDE

Oggetto: Norme tecniche per le costruzioni.

Il Ministero dell'interno con nota del 13 dicembre u.s. ha trasmesso le proprie valutazioni in merito al nuovo testo delle norme tecniche per le costruzioni (All.1).

Si prega di far pervenire le proprie determinazioni finali al riguardo ai fini dell'iscrizione all'o.d.g. della prossima Seduta della Conferenza Unificata.

Il Segretario
(Avv. Giuseppe Busia)

Gram
MOD. 411.
7

MODIFICATO
INTERNO-34



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Ufficio XI
Difesa civile, Soccorso pubblico e
Protezione civile
N. 30-18/A-4
(07003872)

Roma, 13 dicembre 2007

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
- Segreteria Conferenza Stato - Regioni

Fax 06 67796194

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- Ufficio Legislativo

Fax 06 44123377

ROMA

URGENTE VIA FAX

OGGETTO: Norme tecniche per le costruzioni. Nuovo testo.

Nel rappresentare che questo Ministero non ha osservazioni da formulare in ordine all'allegato A alle Norme Tecniche per le Costruzioni riguardanti la pericolosità sismica, qui pervenuto in data 10 dicembre 2007 con nota n. 6437/07/2.17.4.12 di codesta Segreteria, si confermano, invece, nella loro totalità le riserve di carattere tecnico formulate dal competente Dipartimento dei Vigili del Fuoco sul testo predisposto dal Ministero in indirizzo pregiudiziali ai fini del concerto richiesto, meglio compendiate nell'unita lettera che ad ogni buon fine si trasmette in copia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(L. Magliozzi)

064741924

MODULARIO
INTERNO - AA**MINUTA**

MOD. 4 UL

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Ufficio XI

*Difesa civile, soccorso pubblico
e protezione civile*

N. 30 -18/A -4

(07003872)

Roma, 7 dicembre 2007

Al Ministero delle Infrastrutture
-Ufficio Legislativo -
(UDC/UL Prot : 0015600-03/12/2007)**SPEDITO**

- 7 DIC. 2007

perco: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della Protezione civile -ROMA**URGENTE VIA FAX**

Oggetto: Norme tecniche per le costruzioni - (nuovo testo).

Si fa seguito alla nota sopra distinta con cui è stato trasmesso il nuovo testo delle norme tecniche per le costruzioni.

Al riguardo, nel prendere atto che sono state accolte alcune delle modifiche suggerite da questo Ministero, non di meno si riterrebbe auspicabile che vengano tenute in conto, per quanto possibile, le altre osservazioni già formulate in materia di sicurezza delle costruzioni in caso di incendio (vedasi precorsa corrispondenza). Tanto per rendere più omogenee tali disposizioni con le regole tecniche di questo Ministero.

D'altro canto, anche in ulteriore analisi del nuovo testo, non può non ribadirsi l'esigenza di inserire i seguenti correttivi al documento, che si intende

MODULARIO,
INTERNO - M**MINUTA**

MOD. 4 UL

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
portare all'approvazione con atto di concerto, ritenuti pregiudiziali a questo fine dal competente Dipartimento dei vigili del fuoco, sulla base di valutazioni afferenti al piano strettamente tecnico.

Cap. 3.6.1.1 - 2° capoverso

Sostituire "della temperatura dei gas di combustione" con *"della temperatura media dei gas di combustione nell'intorno della superficie degli elementi strutturali"*.

Cap. 3.6.1.1 - 6° capoverso - 2° formula

Eliminare "attivazione".

Cap. 3.6.1.5.1 - 1° capoverso - 1° punto

Eliminare "standard".

Cap. 3.6.1.5.3 - ultimo capoverso

Sostituire "Si deve tener conto, ove necessario, degli effetti delle sollecitazioni iperstatiche dovute alle dilatazioni termiche contrastate, ad eccezione dei casi in cui sia riconoscibili a priori che esse sono trascurabili o favorevoli" con *"Si deve tener conto, ove necessario, degli effetti delle sollecitazioni iperstatiche dovute alle dilatazioni termiche contrastate, ad eccezione dei seguenti casi:*

- *è riconoscibile a priori che esse sono trascurabili o favorevoli;*
- *sono implicitamente tenute in conto nei modelli semplificati e conservativi di comportamento strutturale in condizioni di incendio.*

MODULARIO
INTERNO - 54**MINUTA**

MOD. 4 01

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Cap. 8.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Si considera preferibile il testo licenziato dal Cons. Sup. LL.PP. nell'ass. gen. del 27/07/2007, non condividendo la modifica apportata nel nuovo testo in quanto il verificarsi di "grave riduzione della sicurezza" può essere determinato solo a valle delle verifiche numeriche e non a priori.

Cap. 8.4.1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

Sostituire "È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:

- a) sopraelevare o ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
- b) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione, qualora le variazioni del carico (permanententi e variabili) su tali porzioni siano superiori al 20%;

MODULARIO
INTERNO - 94MINUTA

MOD. 4 UL

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

c) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente", con ***"È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:***

a) sopraelevare la costruzione;

b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;

c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione.

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

e) apportare variazioni a seguito di provati errori di progetto o di costruzione".

Si coglie infine l'occasione per esprimere un giudizio sostanzialmente favorevole alla volontà, manifestata nel corso della riunione tecnica del 29.11.2007, di prolungare il regime transitorio attualmente in vigore, di altri 18 mesi, manifestando però una seria preoccupazione per le ricadute negative che potranno aversi a riguardo dell'implementazione sul territorio nazionale della direttiva 89/106 CEE (prodotti da costruzione). A tal fine si suggerisce di consentire l'applicazione del nuovo testo delle Norme tecniche nuovamente in

MODULARIO
INTSRMJ.54

MINUTA



MOD. 4 UL

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
regime transitorio, ma con esclusione del cap. 11 (Materiali e prodotti per uso
strutturale) la cui entrata in vigore dovrebbe avvenire senza un ulteriore periodo
transitorio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(P. Magliozzi)
FIRMATO

REPUBBLICA ITALIANA - UFFICIO CENTRALE DEL REGISTRO