

Rif. Pratica VV.F. n.

6817**DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO**

(art. 4 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012)

Il sottoscritto

Arch.	Pugliese	Michele
Titolo professionale		Cognome
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine degli		Nome
Architetti Varese		n. iscrizione 1279
provincia		
con ufficio in	Via Statuto	11
indirizzo		n. civico
20121	Milano	MI
c.a.p.	comune	provincia
0265591360	m.pugliese@one-works.com	telefono
0265591326	michele.pugliese@archiworldpec.it	indirizzo di posta elettronica certificata
fax	indirizzo di posta elettronica	

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto lavori di modifica:

presso l'attività sita in	In Via 43 Martiri /SS34 del Lago Maggiore		
	indirizzo	n. civico	c.a.p.
Verbania	VB		
comune	provincia	telefono	
Le attività oggetto della modifica sono individuate ¹ ai n./sotto classe/ cat.:			
C			

- In qualità di progettista delle opere di completamento del Movicentro di Verbania poste all'oggetto della CdS del 13/11/2015 per sopravvenute esigenze di variante

DICHIARA


CHE GLI INTERVENTI DI MODIFICA ALLA/E ATTIVITA' SOPRAINDICATA/E NON COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO DELL'ATTIVITA', RISPETTO:

al progetto approvato

il	09/12/2004
Data presentazione	
il	03/03/2005
Data presentazione	

30/11/2015

Data



¹ Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al D.M. 7-8-2012.

² e/o autorizzazione antincendio per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151.

a) Scheda sintetica della valutazione di non aggravio del rischio incendio.

C i. il progetto è migliorativo in quanto viene ridotta la potenza degli impianti riducendo il fabbisogno
D i. il progetto è migliorativo in quanto la modifica del layout permette: <ul style="list-style-type: none">• aumentare l'aerazione naturale in quanto uno dei lati del parcheggio che nel precedente progetto era coperto, adesso risulta scoperto;• si riduce la capacità del parcheggio in termini di posti auto, ma vengono mantenute tutte le dotazioni del precedente progetto approvato
D iv. Il progetto è migliorativo per il fatto che nonostante il parere di conformità antincendio (11/03/2005) riguardo al rivestimento in doghe di legno il nuovo materiale previsto in canne di bamboo sarà trattato con vernici trasparenti in classe 1.
E iii. Il progetto è migliorativo per il fatto che non avremo più il solaio di collegamento tra la banchina e il parcheggio permette una migliore accessibilità in caso di emergenza sia verso l'autorimessa che verso la stazione, consentendo l'accostamento dei mezzi di soccorso.

30/11/2015

Data

Timbro

